

# Parameter

Einstellungen an externen Systemen können mit Hilfe von Parametern von QBRX aus ferngesteuert werden.

Niagara Properties von Komponenten können mit QBRX Parametern synchronisiert werden. Niagara Stations können so von QBRX aus fernparametriert werden. Ein Parameter kann sowohl stetig als auch diskret sein. Deshalb ist es möglich, numerische und boolesche Werte und Enumerationen zu verwenden.

Auf diese Art und Weise ändern Sie beispielsweise Sollwerte von Klimaanlage oder Betriebsmodi von verschiedenen Geräten von QBRX aus. Andersherum wird eine Änderung am verbundenen System auch in QBRX übernommen.

Wie Sie Parameter in QBRX anlegen, diese mit einer Niagara Station verbinden und sie im Anschluss anpassen, erfahren Sie [hier](#).